



ГЕНЕРАТОР ТОКА



<https://generatortoka.ru/>



info@generatortoka.ru



8 (800) 301-40-99

ООО "Генератор тока"

Реквизиты:

ИНН 7611999276

КПП 760101001

ОГРН 1187627020074

р/сч: 40702810300230000022

В АО "Кранбанк" г. Иваново

к/сч: 30101810200000000738

БИК 042405738

Директор Камкин Сергей Викторович, на основании Устава.

Юридический адрес: 152300, Ярославская обл., г. Тутаев, ул. Моторостроителей, д. 72А.

Утеплённый блок-контейнер Комплектация

1-я степень автоматизации

Окраска блок-контейнера	Цвет синий RALL 5005
Конструкция	Силовой металлический каркас
Стены	Сендвич-панелями толщиной 100 мм. Утеплитель — минеральная вата.
Потолок	Утеплитель — минеральная вата. Обшивка — оцинкованное железо.
Пол	Утеплённый. Покрыт рифлёным листом толщиной 4мм.
Вентиляция	Клапаны рабочей вентиляции для оттока и притока воздуха с ручным управлением.
Система газовыхлопа контейнера	Газовыхлоп контейнера электростанции имеет компенсатор линейного растяжения, теплоизолированный трубопровод. Предусмотрен быстрый демонтаж глушителей шума.
Освещение контейнера	Два настенных светильника 24 В. Два настенных светильника 220 В. Светильники работают от основной сети либо от генератора электростанции. Выключатель освещения находится внутри контейнера.
Система пожарно-охранной сигнализации	Пожарно -охранная сигнализация (12 В) на основе тепловых датчиков и датчиков задымлённости помещения, со светозвуковым оповещателем, расположенным над входной дверью контейнера.
Огнетушители	ОУ-2 (2 шт)
Резервное питание	Комплект аккумуляторных батарей (2 шт). Предназначены для питания стартера первичного двигателя, системы пожарно-охранной сигнализации, а также системы рабочего и резервного освещения.

2-я и высшие степени автоматизации

Всё что входит в 1-ю степень автоматизации и дополнительно:

- Клапаны рабочей вентиляции для оттока и притока воздуха, выполненные из алюминиевого профиля и имеющие электропривод для автоматического срабатывания.
- 2 масляных радиатора мощностью 1,5 кВт для поддержания температурного режима в контейнере
- Система автоматического порошкового пожаротушения.
- Устройство для подзарядки аккумулятора (входит в состав шкафа управления электростанцией).



ООО «Генератор тока»



<https://generatortoka.ru/>



info@generatortoka.ru



8 (800) 301-40-99

152300,



Ярославская обл.,

г. Тутаев, ул. Моторостроителей, д. 72А.